



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KOZIENICACH**



26-900 Koziencice
Al. Wł. Sikorskiego 10
Tel.: 48/ 679 72 00
Fax: 48/ 679 59 30
e-mail: sekretariat@szpitalkoziencice.pl

Regon: 670146450
NIP: 812-16-45-639

SP ZZOZ DZPiZ/...../2024

Koziencice, dnia 12.01.2024r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

dotyczy: Konkursu Ofert na „Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z opisem badań wraz z dzierżawą pomieszczeń o powierzchni użytkowej 200 m², nr sprawy: 01/KO/ZP/2023

Zamawiający informuje że zwrócono się do niego z prośbą o wyjaśnienie ogłoszenia konkursu ofert:

Pytanie nr 1 dotyczy Umowy dzierżawy par. 3 zał. 3 ust. 7

Czy Zamawiający w par. 3 zał. 3 ust. 7 Umowy dzierżawy oczekuje wniesienia przez Oferenta podstawowego czynszu miesięcznego (tj wskazanego w zał. 2 do OKO) za cały okres umowy tj 9 lat z góry?

Odp.: W Załączniku nr 2 do Konkursu Ofert, Zamawiający oczekuje aby Oferent podał cenę jednostkową oferowaną za 1 m² dzierżawy pomieszczenia. W paragrafie 3 ust. 1 Umowy Dzierżawy jest określone iż Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz miesięczny. W ust. 7 umowy będzie podana łączna kwota za czynsz dzierżawny przez cały okres trwania umowy.

Pytanie nr 2 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert

Czy dla zachowania spójności z wcześniejszymi zapisami par VI OKO zdanie powyższe nie powinno brzmieć: Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 30 punktów w kryterium powierzchnia do wydzierżawienia?

Odp.: W par. VI. Ogłoszenia Konkursu Ofert- Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, w ust. 3 Zamawiający dokonał omyłki pisarskiej, w tym punkcie winno być „Komisja może przyznać Wykonawcy maksymalnie 30 punktów w kryterium powierzchnia do wydzierżawieni”.

Pytanie nr 3 dotyczy załącznika nr 5 do KO -Cennik badań

Biorąc pod uwagę że Cennik Badań (Zał. nr 5 do OKO) nie zakłada różnych cen dla różnego priorytetu badania (planowe, cito, cito bezwzględne) a tylko jeden poziom ceny dla każdego badania to czy ceny w nim wskazywane przez Oferenta w rozumieniu Zamawiającego będą odnosić się do badań Cito, a pozostałe priorytety badań będą rozliczane po stawkach odpowiednio niższych (planowe) lub wyższych (cito bezwzględne), czy też powinny odnosić się do innego z priorytetów badań (planowe, cito bezwzględne)?

Odp.: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 5 do Konkursu Ofert. Zamawiający oczekuje wskazanie wybranego pakietu w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 5 do Konkursu Ofert- Cennik badań

Przyjmując że załącznik 5 do OKO powinien być wypełniony przez Oferenta i załączony do oferty to czy Zamawiający będzie weryfikował poziomy zawartych w nim cen z cenami NFZ do których odnosi się ust. 3 pkt b i oświadczeniem Oferenta w par II formularza Oferty (zał. 1 do OKO), oraz do jakich cen NFZ Zamawiający się odnosi?

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis „Cena badania cito nie więcej niż wartość ceny NFZ”.

Pytanie nr 5

Czy poprawne jest rozumienie Oferenta że w przypadku zaoferowania za dowolne badanie z priorytetem CITO stawki powyżej ceny NFZ, Oferent uzyska w kryterium “ceny za badanie” 0 punktów?

Odp.: Zamawiający przedstawił 3 pakiety w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert gdzie można uzyskać różną ilość punktów w zależności od zaznaczonego pakietu:

Pakiet I – 10 pkt.

Pakiet II – 20 pkt.

Pakiet III – 30 pkt.

Pytanie nr 6

Oferent prosi o podanie wzoru kalkulacji indywidualnej liczby punktów w zależności od punktów rankingowych uzyskanych przez Oferenta i innych Oferentów. W szczególności o określenie czy poprawne jest rozumienie Oferenta iż zastosowany zostanie wzór analogiczny do stosowanego w pkt. a, czyli w tym przypadku mający postać:

Punkty za parametry oferowane = (Punkty rankingowe oferty badanej wg Zał. 7/Punkty rankingowe oferty o największej liczbie punktów wg Zał. 7) x 100 pkt x 20%?

Odp.: Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 7 do KO można uzyskać max. 20 pkt. w zależności od zaznaczonych przez Oferenta w podanych wierszach w załączniku nr 7 do KO.

Pytanie nr 7 dotyczy załącznika nr 6 do Konkursu Ofert

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie w załączniku nr 6 do KO zastrzeżenia że badania będą wykonywane od 8:00 do 20:00 a jeżeli nie to czy potwierdza że zastrzeżenie to dotyczy wyłącznie dni roboczych?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie pkt. 4 z załącznika nr 6 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 8 dotyczy Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych

W art. 4 ust. 2 umowy widnieje zapis „określona w załączniku nr 1 do umowy liczba badań...” –prosimy o udostępnienie takiego załącznika.

Odp.: Zamawiający omyłkowo wprowadził zapis. Zamawiający zmodyfikuje powyższy zapis.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający uznaje wzrost inflacji powyżej poziomów prognozowanych przez Narodowy Bank Polski znanych na dzień złożenia oferty za taki powód?

Odp.: Zamawiający nie uznaje wzrostu inflacji przez Narodowy Bank Polski.

Pytanie nr 10 dotyczy Umowy

Czy zamawiający wyraża zgodę na dodanie dodatkowego ust. 4 do art 5 Umowy?:

„4. Ceny zaproponowane w załączniku nr 1 do umowy ulegają waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem po ogłoszeniu przez GUS tego wskaźnika, licząc od następnego miesiąca po miesiącu, w którym ten wskaźnik ogłoszono. Pierwsza waloryzacja nastąpi w 2025 roku. Waloryzacja określona w niniejszym punkcie nie wymaga zmiany umowy, Przyjmujący Zamówienie zawiadomi Udzielającego Zamówienie o waloryzacji w formie pisemnej” w połączeniu z jednoczesną modyfikacją ust 3 na:

“3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, ceny zaproponowane w załączniku 1 do umowy nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.”

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o Konkursie Ofert.

Pytanie nr 11 dotyczy Parametrów Technicznych Rezonansu

Zgodnie z OKO Parametry Techniczne Rezonansu stanowią Załącznik nr 7. Tymczasem w formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do OKO) w sekcji III. Oświadczenia, Oferent jest zobowiązany oświadczyć: *Rezonans magnetyczny, który zamierzamy użytkować na wydzierzawionym terenie spełnia wymagania opisane w załączniku nr 8 do Ogłoszenia o konkursie ofert.*

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis w Załączniku nr 1 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 12 dotyczy Parametrów Technicznych Rezonansu

W załączniku nr 7 do OKO wybrane wymagania obejmują analizę MR w połączeniu z innymi modalnościami (CT, PET) (w pkt. 206, 210, 211, 222, 233-242) lub wprost analizę dla innych rodzajów badań jak CT i PET (223, 225, 234, 236, 237, 238, 240, 241) co wydaje się niezrozumiałe w kontekście przedmiotu konkursu jakim jest budowa pracowni RM i świadczenie usług w zakresie badań RM. Czy zatem Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie odniesień do innych modalności w załączniku nr 7?

Odp.: Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7.

Pytanie nr 13

W załączniku nr 5 do OKO (Opis przedmiotu zamówienia), co Zamawiający ma na myśli pod hasłem „MR klatki piersiowej lub śródpiersia” – czy jest to ocena płuc czy jest to ocena tkanek miękkich tego obszaru? Prośba o doprecyzowanie

Odp.: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do Konkursu Ofert. MR klatki piersiowej dotyczy oceny tkanek miękkich.

Pytanie nr 14

w Załączniku nr 5 do OKO (Opis przedmiotu zamówienia), co Zamawiający ma na myśli pod hasłem „MR kości” – czy chodzi ocenę kości jako szpiku i warstwy korowej w rezonansie, czy jest to inna nazwa dla badań kończyn długiach? Prośba o doprecyzowanie

Odp.: Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 15 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert

Czy w Udzielający zamówienia zgodzi się na przedłużenie czasu składania ofert (lub czasu na podpisanie umowy po wyborze oferenta) do czasu uzyskania odpowiedzi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na Wniosek o Celowości Inwestycji, którego akceptacja jest podstawą do uzyskania kontraktu z NFZ?

Odp.: Zamawiający, nie wyraża zgody na przedłużenie czasu składania ofert.

Pytanie nr 16 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert rozdział 2.2 punkt 6

Ponieważ Udzielający Zamówienie (U.Z.) planuje udostępnić energię elektryczną na potrzeby pracowni RM, co potwierdza wymagając zainstalowania między innymi licznika udostępnionej energii elektrycznej niezbędnej do wykonywania badań RM, uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że U.Z. Dysponuje zapasem mocy w wysokości minimum 160kW (kilowatów) niezbędnej do zasilenia aparatu do rezonansu magnetycznego o podanych w załączniku 1.7 wymogach oraz urządzeń elektrycznych dodatkowych niezbędnych do prowadzenia zleconej przez U.Z. działalności. Przyłączenie do sieci szpitalnej pracowni rezonansu mimo braku rezerwy podanej mocy przyłączeniowej może skutkować przeciążaniem transformatora zasilającego Szpital podczas pracy aparatu MR, a co za tym idzie ryzykiem awarii zasilania i czasową utratą zasilania przez Szpital lub jego część. Wówczas Dzierżawca znajdzie się w sytuacji, kiedy nie będzie mógł wykonywać działalności, na którą podpisał z U.Z. umowę do czasu zapewnienia przez dostawcę energii elektrycznej U.Z. dodatkowej stacji transformatorowej, co może potrwać kilkanaście – kilkadziesiąt miesięcy.

Odp.: obecny stan:

Transformator 630kVa - pracujący kabel zasilający od rozdzielnic „RG” do rozdzielnic „RG - Z” AL 480mm² (2x240mm²). Podstawy bezpiecznikowe PB - 400A.

Jest możliwość włączenia do pracy równoległej drugiego transformatora o mocy 630kVa, który obecnie jest wyłączony jako rezerwowany.

Na obecną chwilę obciążenie transformatora max: prądowo około 280A średnio na fazę.

Pytanie nr 17 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert rozdział 2.2 punkt 6

Prosimy Udzielającego Zamówienie o podanie odległości w metrach od podstacji lub rozdzielni, z której będzie można zasilić pracownię MR mocą minimum 160 kW zakładając, że obecny kabel zasilający jest niewystarczający.

Odp.: Od podstacji z budynku zakaźnego (piwnica) do pracowni MR odległość wynosi około 30-50m.

Od rozdzielni głównej z budynku technicznego do budynku zakaźnego odległość wynosi około 150-200m.

Pytanie nr 18 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert rozdział 2.2 punkt 11 oraz załącznika nr 3 do KO „Wzór umowy dzierżawy” par 3 ust 7

Prosimy o zgodę Udzielającego Zamówienie na rozpoczęcie rozliczania kwoty czynszu (nie dotyczy kosztów mediów) od momentu rozpoczęcia wykonywania badań MR, jednak nie później, niż po 6 miesiącach od podpisania umowy. Uzasadnienie: do czasu rozpoczęcia badań Dzierżawca nie będzie uzyskiwał żadnych przychodów z wynajmowanej powierzchni.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert rozdział 2.3. punkt 16 oraz załącznika nr 4 do KO „Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych” par 4 ust 3.

Prosimy o zmianę podanych zapisów na umożliwiające indeksację cennika badań z załącznika nr 5 do KO w sposób identyczny, jak wskazany dla stawki dzierżawy opisanej w par 3 ust 9 Umowy Dzierżawy: „Czynsz dzierżawny będzie ulegał automatycznie corocznej waloryzacji w oparciu o opublikowany w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiający roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Waloryzacja będzie dokonywana ze skutkiem od dnia 1 stycznia każdego roku kalendarzowego niezwłocznie po opublikowaniu wskaźnika. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi w 2024 roku. Jednakże w przypadku, gdy wskaźnik waloryzacji będzie ujemny. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do zapłaty Opłaty w wysokości należnej za poprzedni okres „ Uzasadnienie. 9 letni okres obowiązywania cennika badań z załącznika nr 5 przy istniejącej inflacji spowoduje istotne ograniczenie wpływów z wykonywanych badań.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy ogłoszenia o konkursie ofert.

Pytanie nr 20 dotyczy Ogłoszenia o Konkursie Ofert rozdział VI. Punkt 3a

Prosimy o przeanalizowanie wzoru na punktację za dzierżawione pomieszczenia. W naszej ocenie powinien być tu brany pod uwagę iloraz badanej oferty na dzierżawę (w liczniku) do oferty najwyższej (w mianowniku).

Odp.: Zamawiający modyfikuje wzór w Rozdziale VI pkt. 3a

Pytanie nr 21 dotyczy załącznika nr 1 do KO

Wielokrotnie w załączniku jest mowa o przetargu. Prosimy o zmianę nazewnictwa na „konkurs”.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis w Załączniku nr 1 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 22 dotyczy załącznika nr 3 do KO Par 2 ust 4.

Prosimy Udzielającego Zamówienie o potwierdzenie, że Dzierżawca może wyremontować tylko część dzierżawionej powierzchni niezbędnej do utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego.

Odp.: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wyremontowanie tylko części dzierżawionej powierzchni.

Pytanie nr 23 dotyczy załącznika nr 4 do KO Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych par 3 ust 3 oraz załącznika nr 6 do KO, p. 6.

Prosimy o zmianę zapisu Umowy na umożliwiający wykonywanie badań innych niż zlecone przez Udzielającego Zamówienia w godzinach pracy pracowni RM poza czasem objętym badaniami zleconymi przez Udzielającego Zamówienie. Brak możliwości wykonywania badań w ramach kontraktu NFZ w trybie AOS lub badań komercyjnych znacząco pogorszy wyniki ekonomiczne projektu i przez to warunki cenowe możliwe do złożenia w niniejszej ofercie.

Odp.: Zamawiający zgodnie z paragrafem 3 pkt. 3 umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych umożliwia wykonywanie powyższych badań.

Pytanie nr 24 dotyczy załącznika nr 4 do KO Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych par 4 ust 2.

Prosimy o podanie szacunkowej liczby badań, jakie będą zlecane przez Udzielającego Zamówienie. Ponadto prosimy o podanie liczby zleconych badań MR przez Udzielającego Zamówienie na rzecz innych podmiotów w roku 2023.

Odp.: Zamawiający szacuje liczbę badań w ilości 100 szt. rocznie. W 2023 roku nasz Szpital zlecił 124 badań RM.

Pytanie nr 25 dotyczy załącznika nr 4 do KO Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych par 5 ust 3.

Prosimy o udostępnienie wzoru wykazu wykonanych badań. W chwili obecnej nie jest on załączony, natomiast załącznik nr 3 zawiera wzór umowy dzierżawy.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapisy. Załącznik nr 3 wykaz wykonywanych badań stanowić będzie integralną część Umowy. Zamawiający udostępnia powyższy załącznik.

Pytanie nr 26 dotyczy załącznika nr 4 do KO Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych par 8 ust 1.

Czy Zamawiający może zrezygnować w Umowie o udzielenie świadczeń zdrowotnych z karaniami za opóźnienie w wykonaniu badania?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o Konkursie Ofert.

Pytanie nr 27 dotyczy załącznika nr 4 do KO Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych par 9 ust 1.

Czy Zamawiający może usunąć par. 9 ust. 1 Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy ogłoszenia o konkursie ofert.

Pytanie nr 28 dotyczy załącznika nr 5 do KO oraz rozdziału VI Ogłoszenia o Konkursie

Prosimy o potwierdzenie, że Udzielający Zamówienie wymaga podania w załączniku nr 5 ceny za trzy wymagane grupy cen za badania z uwagi na czas wykonania badania (zwykłe, cito, bezwzględne cito). W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że cennik zostanie dostosowany do ceny za najdroższe badanie – bezwzględne cito.

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr. 3.

Pytanie nr 29 dotyczy załącznika nr 5 do KO

Prosimy o rozważenie wykreślenia badań nie posiadających uzasadnienia z klinicznego punktu widzenia: 2) MR przysadki – bez kontrastu, 11) MR kończyny górnej lub kończyny dolnej (z podziałem

na okolice anatomiczne) - bez kontrastu, 28) MR kończyny górnej lub kończyny dolnej (z podziałem na okolice anatomiczne) - przed i po kontraście, 30) MR kości - przed i po kontraście, 33)MR – badanie czynnościowe przepływu, 35)MR – badanie wielofazowe po kontraście.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 5 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 30 dotyczy załącznika nr 5 do KO

Zamiast wykreślenia badań z pytania nr 29 proponujemy wpisanie badań: badanie MR stawu barkowego bez kontrastu, badanie MR stawu barkowego przed i po kontraście, badanie MR stawu łokciowego bez kontrastu, badanie MR stawu łokciowego przed i po kontraście, badanie MR nadgarstka bez kontrastu, badanie nadgarstka przed i po kontraście, badanie MR ręki bez kontrastu, badanie MR ręki przed i po kontraście, badanie MR stawu krzyżowo-biodrowego bez kontrastu, badanie MR stawu krzyżowo-biodrowego przed i po kontraście, badanie MR stawu biodrowego bez kontrastu, badanie MR stawu biodrowego przed i po kontraście, badanie MR stawu kolanowego bez kontrastu, badanie MR stawu kolanowego przed i po kontraście, badanie MR stawu skokowego bez kontrastu, badanie MR stawu skokowego przed i po kontraście, badanie MR stopy bez kontrastu, badanie MR stopy przed i po kontraście, badanie MR prostaty bez kontrastu, badanie MR prostaty przed i po kontraście.

Odp.: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 5 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 31 dotyczy załącznika nr 5 do KO pkt. 25

Prosimy o wyjaśnienie jakie badanie należy wykonać: badanie płuc, czy badanie śródpiersia?

Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 13.

Pytanie nr 32 dotyczy załącznika nr 7 do KO Parametry techniczne rezonansu

Czy Zamawiający może potwierdzić iż wymaga aby dostarczony aparat do wykonywania badań RM był wyposażony w te funkcjonalności: „Parametry techniczne rezonansu” p. 85 „Technika kompensacji ruchu w angiografii bez kontrastowej” i p. 90 „Sekwencja pozwalająca na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu „in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only” (IDEAL, DIXON, FatSep) oparta na technice Gradient Echo 2D i 3D” ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o Konkursie Ofert.

Pytanie nr 33 dotyczy załącznika nr 7 do KO Parametry techniczne rezonansu

Czy Zamawiający może usunąć z załącznika nr 7 do KO parametry techniczne rezonansu pkt. 101-115 badania piersi w zamian za to proponujemy wpisać wymóg wykonywania badań prostaty.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 7 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 34 dotyczy załącznika nr 7 do KO „Parametry techniczne rezonansu” p. 223-234, oraz p.237-241. Wspomniane wymogi dotyczą badań TK i PET/TK.

Prosimy o potwierdzenie, że Udzielającego Zamówienie istotnie planuje, żeby konsola lekarska aparatu RM umożliwiła również obróbkę (postprocessing) badań TK i PET/TK, co istotnie wpływa na koszt zakupu stacji.

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 7 do Konkursu Ofert.

Pytanie nr 35 dotyczy ogłoszenia o Konkursie ofert- Warunki Udziału w Konkursie pkt. 2 i 4a.

Oferent jest nowym podmiotem wykonującym badania rezonansu magnetycznego ale doświadczenie jej udziałowców (specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej) w obszarze świadczenia usług rezonansu magnetycznego jest bardzo szerokie i wieloletnie, zarówno medyczne jak menedżerskie oraz właścicielskie w zakresie działalności gospodarczej w tym obszarze. W związku z tym prosimy o zgodę na zastąpienie wymogu „posiadania aktualnej umowy z NFZ obejmującej wykonywanie badań rezonansu magnetycznego” na

np. „Minimum jeden z udziałowców (w przypadku spółki z o.o.) Oferenta, posiadający nie mniej niż 50% udziałów, ma doświadczenie w realizacji usług rezonansu magnetycznego, w tym umów NFZ w spółce świadczącej usługi dla NFZ lub będącej podwykonawcą takich umów, jako prezes zarządu, członek zarządu lub udziałowiec, liczba badań w danej spółce referencyjnej przekraczała 200 badań

rocznie oraz a nie została z nimi rozwiązana umowa z powodu nienależytego wykonywania usług z tego zakresu”.

Odp.: Zamawiający, podtrzymuje zapisy Ogłoszenia o Konkursie ofert.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego modyfikują zapisy Konkursu Ofert na „udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania rezonansu magnetycznego z opisem badań wraz z dzierżawą pomieszczeń o powierzchni użytkowej 200 m²”, nr sprawy: 01/KO/ZP/2023